

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2»

СПб ГБУЗ «ГСП №2»	ОГРН 1027800546828
-------------------	--------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

I. Медицинская деятельность	ОКВЭД 85.13
	ОКВЭД 85.14.2

Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
----------------------------	---------------------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение субъектов РФ	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	---	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	И.о. главного врача	Николай Николаевич Дунай
---	---------------------	--------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. 323-32-68	Факс 323-32-68
---	----------------	----------------

Е-mail организации	pstom2@zdrav.spb.ru
---------------------------	---------------------

Юридический адрес организации	адрес	199004	Санкт-Петербург, 8-ая линия В.О., д.41 литер А
--------------------------------------	-------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	адрес	199004	Санкт-Петербург, 8-ая линия В.О., д.41
--------------------------------------	-------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	1027809244561

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191060
---	--------

СПб, Смольный проезд, д.1, Лит Б

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел. 576-75-15	Факс 576-49-10	Е-mail: in@commim.spb.ru

Наименование вышестоящей организации	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037800042851
---	---	--------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации	адрес	вышестоящей	199178	Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55
--------------------------------------	-------	-------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	руководителя вышестоящей	Глава Администрации
Юлия Евгеньевна Киселева		

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 576-93-72	321-33-15
--	----------------	-----------

Е-mail вышестоящей организации	ivvo@gov.spb.ru
---------------------------------------	-----------------

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)</p> <p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p> <p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)</p> <p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p> <p>Кадстровый номер объекта</p> <p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p> <p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p> <p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2»</p> <p>199004, Санкт-Петербург, 8-ая линия В.О., д.41</p> <p>706 кв.м.</p> <p>подвал – цоколь – 1-й – 2-й этаж</p> <p>78:6:2034:0:68:4</p> <p>Граждане старше 18 лет</p> <p>Все</p> <p>Нет</p>
--	--

АНКЕТА (основная часть)

1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11
					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта								
Зона, элемент (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: "К" - инвалидов, передвигающихся на колясках, "О" - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" - инвалидов с нарушениями зрения, "Г" - инвалидов с нарушениями слуха, "У" - инвалидов с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения "соответствие" и "наличие" указывается значение "Да" или "Нет")	Нормативное значение	Н пункт, N рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1. Подходы к объекту, пути движения

тротуар нечетной стороны 8 линии

1.1 Путь пешеходного движения

1.1 Путь пешеходного движения		Территория не принадлежит СПб ГБУЗ "ГСП № 2"									
Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	0	0	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5		
	0	0	0	0	0	наличие	нет		п.4.1.2		
	0	0	0	0	0	%	0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5		

					То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5
1	1	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть "К", "С"	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5
1	1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "О", "К", "С", "Г", "У"	соответствие	Соотв.		п. 4.1.11
0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11
0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения, бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"	наличие	нет		п. 4.3.4, рис. Д.4
0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюром камнем (бортиком) высотой «С»	м	0	не менее 0,05	
0	1	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С"	наличие	нет		

										нет			п.4.1.3
		0	1	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, Доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие							п.4.1.4
		0	1	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				нет			п.4.1.1
		1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие				да			п.4.1.5
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				нет			
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м				0		не менее 0,8	п.4.1.10
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м				0,07		не менее 0,05	п.4.1.9
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль	м				0		не более 0,025	п.4.1.9

						эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»									
1.2	Наружные лестницы														
	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4				п. 4.1.12		
1.3	Пандусы: стационарные														
	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)				п. 4.1.14		
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6				п. 5.2.21		
2. Входной узел															
5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли															
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4				п. 4.1.12		
2.2	Пандус стационарный	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)				п. 4.1.14		

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0	0	0	Ширина пандуса	м	0	1.0	Рис.Д9 «пандусы»
2.4	Подъемные платформы с вертикальным /наклонным перемещением	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 5.2.21
2.5	Подъемники мобильные	1	1	0	0	0	«К»	наличие	да		п. 4.1.14
2.6	Входная площадка центрального входа (с 8 линиями) для всех МГН										
	Входные площадки	0	0	0	0	0	Навес "К", "О", "С", "Г", "У"	наличие	нет		п. 5.1.3
2.7	Входной тамбур с 8 линиями (основной вход для МГН)										
	Входные тамбуры	1	1	0	0	0	Ширина тамбура при глубине не менее 2,3 м "К"	м	2,11	Не менее 1,5	п.5.1.7
		0	0	0	0	0	Дренажные и водоотборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7
2.8	Входная дверь (2-х створчатая) зона улица/тамбур										

2.8.1	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету "К"	м	1,54	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов "К"	м	0,025	Не более 0,014	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0	От 0,5 до 1,2	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		
2.8.2	Вторая дверь между тамбуром и входом в помещение								
	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,27	Не менее 1,2	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов "К"	м	0,025	Не более 0,014	
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0	От 0,5 до 1,2	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		
2.8.3.	Прозрачные Двери на входе в здание	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	0	Не менее 1,2	п. 5.1.4

29	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8
3. Пути движения внутри здания										
31	Коридоры 1 и 2 этажей	0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,6	п.5.2.3
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,6	
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,6	
	Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	0	Ширина пути движения "К"	м	1,32-2,03	Не менее 1,5	п. 5.2.1
		1	1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,4	не менее 0,9	п.5.2.2
		1		0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2
		1	1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованиием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7

	0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
3.2	Двери в коридорах 1 и 2 этажей										
Двевные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	0	Ширина "К"	м	1,25	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	0	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот "К", "С"	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	1	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена - ручка) "С"	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы Лестница N 1 и N 2										
Внутренние лестницы	1	1	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей "О", "С"	м	0,3	0,28-0,35	п. 6.11 СП 118.13330.2012	
	1	1	1	0	0	Высота ступеней "О", "С"	м	0,17	0,13-0,17		
	1	1	1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соотв.			
	0	0	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	0			
	1	0	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "О", "С"	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
1	1	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,28	0,27-0,33			
0	0	0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть траммоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	несоотв.				

					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	0,04-0,06	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,045	
					Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более "О", "С"	наличие	нет		п. 5.2.11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, "О"	м	1,73	Не менее 1,35	п. 5.2.10; СП 118.13330.2012 п. 6.9
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и болееэтажных жилых зданий "О", "С"	м	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п. 8.2, табл. 8.1
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "О", "С"	соответствие	соотв.		п. 5.2.9
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16
					Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
34	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	0	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	1	1	0	0	"К"	наличие	да		п. 4.1.14
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18

3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	0	п.5.2.22
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет	П.5.2.31
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	п.5.2.31
		1	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.5.5.5
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет	п.5.5.1

4. Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ

4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,2	не менее 3,2	п. 7.3.5
		1	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,2	не менее 2,8	
		0	1	1	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п. 7.1.6
		1	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.2
		1	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п. 5.5.4
		1	1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	2	1,5-4,5	п. 5.5.4
		0	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8
		0	1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п. 5.5.2

4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	1	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:	кв. м	16	12	п. 7.1.13
		1	1	0	на одно рабочее место	кв. м	22	18	п. 7.1.13
		1	1	0	на два рабочих места	м	0,8	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола "К"	м	1,2	Не менее 1,0	п.7.1.9

4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения

	Название зоны (технического средства)								
4.6.1	Входная зона	0	1	1	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «Н», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.3.3
		0	1	1	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.7.3.3
		0	1	1	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.7.3.3

4.6.2	Коридоры 1 и 2 этажи	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов	м	1,-2,03	2,8	7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	0	3,2		
4.6.3	Травмпункт	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, К», «О», «С», «У»	соответств ие	нет		п.7.3.4	отсутств ует
4.6.4	Кабинеты врачей №1,2,3,4,5,6,7, 8,9	0	1	1	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответств ие	нет		п.7.3.3	
4.6.5	Процедурные	0	0	0	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответств ие	нет			отсутств ует
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн	0	0	0	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответств ие	нет		7.3.6	отсутств ует
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
	Название зоны (технического средства)				Терминал самостоятельной электронной записи к врачам					

		1	1	1	1	Крючки для одежды, кофстей и других принадлежностей "К", "О", "С", "Г"	наличие	да		п. 5.3.3 рис. Д.11
	1	1	1	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНИП 35-01-2001 п.3.67
	1	1	1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "К", "О", "С", "Г"	наличие	да		п. 5.3.6
	0	1	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	1,35	п. 5.3.6
	0	1	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1

5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	0	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11	
5.3	Кабина Душевая закрытая	0	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	нет	Не менее одной	п.5.3.4	отсутств ует
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,48	п..5.3.5	

7. Автостоянки

Территория не принадлежит СПб ГБУ "ГСП №2"											
7.1.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет	4.2.5		

8 (981) 829 64 12

Телефон

и.о. зав. ортопедическим отделением

заполнил Анкету

И. О. главного врача

ДОЛЖНОСТЬ

Согласовано

323-32-68

Телефон

Петров Валентин Николаевич

Ф.И.О.

Дунай Николай Николаевич

Ф.И.О.

"02" декабря 2016 г.

"02" декабря 2016 г.

