

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская стоматологическая поликлиника №2" (СПб ГБУЗ "ГСП №2")**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 8-я линия, д.41

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):

Сведения об Объекте:

часть здания 1, 2 и цокольный этажи, 706 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (нет);

Основание для пользования Объектом: оперативное управление;

Форма собственности: государственная;

Административно-территориальная подведомственность: региональная;

**Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Василеостровского
района г. Санкт-Петербурга, СПб, Большой пр. В.О., д. 55А.**

Тел. 576-93-72, факс 321-33-15, E-mail: tuvo@gov/spb/ru

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **Медицинская;**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг):

**1. Проведение комплекса лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий в амбулаторных условиях в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.**

**2. Проведение комплекса лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): **140 человек**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги; на дому**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста,
пожилые;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (**О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К – инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с
нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта**): **инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на кресло-колясках,
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач СПб ГБУЗ "ГСП №2" Погосян Саркис Геворкович, с одной стороны,
и **представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич**, действующий
на основании доверенности № 12/01-1, от 18 января 2018., с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да, соответствует для К, О, С, Г, У
не соответствует для К, О, С, Г, У
нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **да, соответствует К**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, соответствует О, Г, У, не соответствует С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, соответствуют О, Г, У, не соответствуют С**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, соответствует К, О, С, Г, У**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **да, соответствует К**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствуют К, О, Г, У, не соответствует С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У :
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**

- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует для С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещение, занимаемое организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом и ряда моделей кресел-колясок с ручным приводом.

Альтернативная форма обслуживания: Для инвалидов на креслах-колясках доступно обслуживание в (СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33») по адресу: 199406, Санкт-Петербург, В.О., улица Наличная, дом 27. Информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://pstom2.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения "Городская стоматологическая поликлиника №2" (СПб ГБУЗ "ГСП №2"), расположенного по адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 8-я линия, д.41 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Организация находится на 1 и 2 этажах здания. Территория, прилегающая к объекту, не принадлежит организации. Территория, прилегающая к объекту свободна для перемещения, препятствий, перепада высот не имеет, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С	Входная площадка главного входа имеет перепад высоты (одна ступень), не продублирована пандусом. Для преодоления препятствия ответственными сотрудниками устанавливается инвентарный пандус и оказывается помощь.	

		Завышены пороги дверных проемов. Преодоление препятствия организовано с помощью ответственных сотрудников.	
2.2	С	Вход в здание не адаптирован для слепых, доступен с сопровождением (по необходимости).	
2.3	К, О, С, Г, У	У дверей главного входа установлена табличка с информацией об организации, продублированная шрифтом Брайля, установлена кнопка вызова (с номером телефона: 323-09-61 оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.4		Приказом от 19.01.2018 № 2-ОР назначены ответственные сотрудники учреждения: начальник хозяйственного отдела Фомичёв В.А. для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 29.12.2017г.)	Приказ № 2-ОР от 19.01.2018 г. Приказ № 45-ОР от 24.10.2017 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К	В холле имеется лестничный марш (8 ступеней), ведущий на первый этаж, не продублированный пандусом или подъемной платформой. Перемещение инвалидов на кресле-коляске с ручным приводом по внутреннему лестничному маршу возможно с помощью технических средств. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на первый этаж организации приобретен: гусеничный мобильный лестничный подъемник STANDART (модель, серийный номер QJ SA-2) Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно закрепить на имеющемся ТСР в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания. Альтернативное решение прописано в раздел IV Акта. Назначены ответственные сотрудники учреждения за безопасную эксплуатацию подъемника и его комплектующих (аккумулятор, зарядное устройство): начальник хозяйственного отдела Фомичёв В.А., при его отсутствии врач ортопедического отделения Петров В.Н. в соответствии Приказом № 3-ОР от 19.01.2018	Приказ № 3-ОР от 19.01.2018г.
3.2	О, С, Г, У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, лифты и подъемные платформы отсутствуют. Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью, имеющейся в здании внутренней лестницы.	
3.3	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.	
3.4	С	На путях движения внутри здания имеются элементы адаптации для инвалидов по зрению (набор информационных табличек рельефных графических со шрифтом Брайля около доступных для инвалидов зон; имеется контрастная маркировка на краевых ступенях внутренней лестницы). Доступно с сопровождением.	
3.5		Приказом от 19.01.2018 № 2-ОР назначены сотрудники учреждения: медресистраторы	Приказ № 2-ОР от

		Смирнова И.В. Клокова Н.Д. Новак Е.А. Тытьянечко Е.С. Григоркона К.С. Алиева М.М. для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 29.12.2017г.)	19.01.2018 г. Приказ № 45-ОР от 24.10.2017 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Зона обслуживания посетителей находится на первом и втором этажах здания. На первом этаже расположен кабинет с рентгенологической установкой, регистратура и гардероб. Для МГН и инвалидов получение услуг организовано на первом этаже здания. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске. Ширина дверных проемов в кабинеты достаточна. Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.3.5	Приказ № 2-ОР от 19.01.2018 г. Приказ № 45-ОР от 24.10.2017 г.
4.2		Так же предоставляются услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Приказом от 19.01.2018 № 1-ОР назначены сотрудники учреждения по организации предоставления услуг: Заведующие отделениями.	Приказ № 1-ОР от 19.01.2018 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, Г, У	Санузел, находящийся на первом этаже поликлиники, частично/условно доступен для категорий инвалидов. Сопровождение по требованию. На двери установлен знак «Туалет для инвалидов».	
5.2	С	Для инвалидов по зрению санузел не адаптирован, требуется сопровождение.	
5.3		Помощь для сопровождения инвалидов и МГН до санитарно-гигиенического помещения, обеспечивается ответственными сотрудниками, указанными в п.3.5	Приказ № 2-ОР от 19.01.2018 г. Приказ № 45-ОР от 24.10.2017 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.3.5	Приказ № 2-ОР от 19.01.2018 г. Приказ № 45-ОР от 24.10.2017 г.
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». <u>http://pstom2.ru</u> На сайте учреждения размещены: -контактная информация;	

		- информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; - информация о предоставляемых услугах; - порядке предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	
6.3		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: системный администратор ИКТ систем Макаров Д.С.	Приказ № 49/2-ОР от 01.12.2017 г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения к СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2» от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 150 м. Ближайшие к «Городская стоматологическая поликлиника №2» остановки общественного транспорта находятся на ул. 9-я линия В.О. Автобусы: № 128, 1, 41, 152 Трамваи: № 6, 40 Маршрутное такси: № К309, К359Б, К62, К690 Ближайшая станциям метро – «Василеостровская».	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Отсутствует.	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов предоставления услуги на Объекте, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

1. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП59.13330.2012.п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4)
2. Перенести кнопку вызова сотрудников для оказания помощи на фасад здания, так что бы был свободный подход к ней и доступ.

Главный врач
СПб ГБУЗ "ГСП №2"



/ Поросян С.Г. /

Дата

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Еролинский Е.В./

Дата